



Legenda de condutos - Pavimento	
Elétrica	
Teto	
Alta	
Média	
Baixa	
Piso	

Legenda das indicações - Pavimento	
CHU	Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 7500 W
ARC12000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC22000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU
ARC7000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 7000BTU
ARC9000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU
SEL	Pontos de força - Uso específico - Geladeira
LR	Pontos de força - Uso específico - Lavadora de roupa
MOO	Pontos de força - Uso específico - Microondas
CTR	Cotovelo reto 90° - 100x60mm
CZR	Cruzeta reta (X) 90° - 100x60mm
TR	T reto 90° - 100x60mm
Lum	Luminárias sobrepôr - Ledvance Livin 38W
ETD06 fl.12	Unidade consumidora individual - Tipo FP (medidores trifásico)

Legenda - Pavimento	
	Bloco autônomo lum. emergência na parede
	Caixa de passagem 120x120x65 a 2,20 do piso
	Caixa de passagem 300x300x300 no piso
	Cotovelo reto 90°
	Cruzeta reta (X) 90°
	Entrada de serviço
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
	Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso
	Luminária LED 32W
	Luminária LED 38W
	Luminária LED 40W
	Ponto genérico de luz 15W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Relé Fotoelétrico
	Saída dupla para eletroduto
	Saída horizontal para eletroduto
	T reto 90°
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,20m do piso



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Estado de São Paulo
CNPJ. 45.128816/0001-33



UBS TIPO III
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PLANTA BAIXA

ELT	Escala: 1:50	ART nº: 2620242173079
Folha: 02/08	Data e Observações: 07/01/2025: PROJETO INICIAL	

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE III

Proprietário: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ - SP

Endereço: AVENIDA EMÍLIO SERON

Município: TABAPUÃ

Estado: SP

PROPRIETÁRIO
SILVIO CESAR SANTOPRELO
INSCRIÇÃO: 000000000-00

RESP. TÉCNICO PELO PROJETO
JOSMAR NASCIMENTO RODRIGUES
INSCRIÇÃO: 000000000-00